



КОТЕЛ жидкотопливный

» Технический паспорт
и инструкция по эксплуатации





Котел жидкотопливный



*Внимание: изображение котла в сборе может отличаться от поставленного Вам котла в деталях ввиду постоянной работы производителя по улучшению потребительских свойств товара.

**Технические консультации по
телефону:** (495) 646-17-05

Corporate office:
Opus Business Park Hitsaajankatu 24
FI-00811 Helsinki, Finland

Техподдержка:
(495) 646-17-05

Запчасти:
(495) 646-14-42

Website:
www.danvex.fi
www.danvex.ru

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

В конструкцию оборудования могут быть внесены изменения без уведомления

Комплектность котла

1. Котел:

тело котла.....	1 шт.
пульт управления.....	1 шт.
обшивка	1 шт.
2. Горелка.....	1 шт.
3. Насос топливный.....	1 шт.
4. Фильтр топливный	1 шт.
5. Манометр	1 шт.
6. Вакуумметр	1 шт.
7. Преднагреватель топлива.....	1 шт.

Содержание.

Комплектность	4
Меры предосторожности	6
Сведения о котле	9
Технические характеристики	10
Габаритные размеры котлов	11
Установка котла	12
Гидравлические соединения	13
Присоединение к дымоходу	15
Установка пульта управления котла	17
Установка горелки	24
Электрические подключения	25
Монтаж топливной линии	26
Запуск горелки и порядок ее работы	29
Запуск в эксплуатацию	31
Техническое обслуживание	32
Поиск и устранение неисправностей	35

Меры предосторожности.

1. Общие рекомендации.

Данная Инструкция является НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью котла. Инструкция должна ВСЕГДА находиться рядом с котлом, либо в непосредственной близости, даже в случае смены владельца или пользователя, а также в случае использования котла в другой системе отопления.

Чтобы создать наилучшие условия для установки, эксплуатации и сервисного обслуживания водогрейных котлов DanVex, необходимо строго соблюдать требования, изложенные в Инструкции.

Внимание : Котел DanVex не предназначен для использования в опасной среде, содержащей легковоспламеняющиеся пары и возгорающую пыль, либо хлорированные или галогенизированные углеводороды. Не подвергайте котел воздействию воды, снега или других атмосферных осадков.

Важно: Агрегат должен быть гарантированно обеспечен всем необходимым для соблюдения Условий Эксплуатации. В случае если оборудование будет находиться в бездействии при температуре ниже 0°C, необходимо, чтобы система отопления была защищена от мороза.

Внимание : Не используйте котел DanVex как единственный источник тепла !

Необходимо наличие резервного (аварийного) теплового оборудования.

Данный котел разработан как источник тепла, позволяющий использовать отработанные масла в качестве экономичного топлива. Долгая и безупречная эксплуатация агрегата зависит от качества используемого топлива и воздуха.

Важно : используйте только смеси отработанных автомобильных масел, соответствующие общим техническим условиям по ГОСТ 21046-86* о КП 02 5892 *издание с изменениями № 1,2, утвержденными в декабре 1990 г., июне 1991 г. (иус 3-91,9-91).

такие как: солярка, смесь отработанных автомобильных моторных, трансмиссионных, ATF на минеральной и синтетической основе с температурой вспышки не выше 204°с .

не используйте старые, загрязненные, содержащие абразив, растворители, ЛВЖ и не соответствующие общим техническим условиям масла.

отработанные масла, содержащие абразивные частицы и другие механические примеси, воду, консистентные смазки, а также легковоспламеняющиеся вещества (бензин, ацетон, лакокрасочные материалы, спирты и т.д.) могут привести к пожару, поломке и, как следствие, прекращению работы агрегата!

В связи с этим, необходимо соблюдать особые меры предосторожности по использованию и хранению отработанных масел при эксплуатации водогрейного котла DanVex.

Важно : Непосредственно после распаковки агрегата уточните электрические и механические характеристики. Также проверьте агрегат на наличие возможных повреждений при перевозке. В случае обнаружения повреждений предъявите претензию транспортной компании. Перед упаковкой на заводе агрегат прошел испытания, проверку и находился в исправном состоянии. В случае недоставки проверьте, значатся ли в перечне поставляемого оборудования недостающие позиции. В этом случае необходимо предъявить претензию по недостающим позициям поставщику.

Для того чтобы воспользоваться долгосрочными преимуществами сжигания отработанного масла в мультитопливном котле DanVex, НЕОБХОДИМО соблюдать Правила установки, эксплуатации и обслуживания данного оборудования.

Монтаж котла DanVex должен производиться ТОЛЬКО организацией, имеющей соответствующее разрешение (Сертификат) DanVex на производство этих работ.



При неправильном монтаже, эксплуатации или отсутствии документально подтвержденного профессионального монтажа и обслуживания авторизованным дилером гарантийные обязательстваются силу !!!

В любой камере сгорания (топке), предназначенной для сжигания отработанного масла, газообразные продукты сгорания не могут выходить из топки **без достаточной тяги в дымовой трубе (дымоходе)**. При **недостаточной тяге** возникает дефицит воздуха для нормального сгорания, пламя становится темнее, объемнее, возможна пульсация пламени, что указывает на неполное сгорание отработанного масла.

При **избыточной тяге** в дымоходе процесс горения перестает быть стабильным, возникает риск перегрева дымогарных труб, дымохода и даже отрыва пламени от ствола горелки. Для оборудования на отработанных маслах, тяга (разрежение в топке) является одним из ключевых параметров корректной работы горелки (0 - 2 мм.вод.ст.).

Даже при правильной установке котла и адекватных параметрах тяги засорение дымогарных труб теплообменника со временем уменьшит показатель тяги в топке котла (не путать с показателем тяги в дымоходе, который при засорении топки увеличивается). Сжигание отработанного масла схоже с сжиганием древесины - в камере сгорания и дымоходе скапливается сухая зола. Удалять ее необходимо **до** ухудшения тяги, чтобы обеспечить корректную работу горелки и стабильный КПД.

Внимание : Техническое Обслуживание котла производить по необходимости, но не менее двух раз в отопительный сезон.

Важно: Если котел не использовался долгое время или необходима его остановка на летний период, рекомендуется вызвать сервисную службу дилера DanVex в вашем регионе для проведения работ по Консервации, Техническому Обслуживанию, или Пуско-наладке.

Внимание: При обнаружении течи в кotle перекройте подачу теплоносителя и немедленно предупредите сервисную службу дилера DanVex в вашем регионе.

Важно: Периодически проверяйте, чтобы давление в системе отопления было более 1 бар. и ниже максимального допустимого предела, установленного для данного котла. В противном случае измените показатель до нормы.

Внимание: **не допускайте эксплуатацию котла без теплоносителя или с его недостаточным количеством**, т.к это приведет к короблению тела котла, а так же к невозможности его последующей эксплуатации. Рекомендуется установить реле давления для защиты системы отопления и котла от перегрева вследствии утечки теплоносителя.

Внимание: **не допускайте эксплуатацию котла без присмотра.**

ВНИМАНИЕ: Не допускайте нарушения правил пожарной безопасности, а так же правил эксплуатации электрооборудования при эксплуатации котла.

ВНИМАНИЕ: Не допускайте разрушения термоизоляции передней дверцы котла при его эксплуатации, т.к. это может привести к пожару.

ВНИМАНИЕ: Следить за состоянием котла и его работоспособностью - **обязанность владельца котла !!!**



В случае повреждения или утери руководства , обратитесь к дилеру DanVex в вашем регионе для получения другого экземпляра . Стоимость дополнительного экземпляра определяется согласно прайс-листу.

Основные правила безопасности.

Напоминаем, что эксплуатация изделий, в которых применяется жидкое топливо, электроэнергия и вода, требует соблюдения некоторых основных правил безопасности.

Запрещена эксплуатация водогрейного котла DanVex детьми и инвалидами без посторонней помощи.

важно: При обнаружении утечки топлива потребитель обязан незамедлительно прекратить эксплуатацию оборудования, вызвать специалистов для её устранения или устранить ее самостоятельно!

запрещено включать электрические устройства и приборы, например, выключатели, бытовую технику и прочее, если вы почувствовали сильный запах паров топлива. В этом случае: откройте окна и двери и проветрите помещение, обесточьте оборудование, немедленно вызовите представителя обслуживающей организации.

внимание : Перед проведением любых работ с отопительной установкой следует **полностью** (!!!) обесточить ее, например, аварийным электровыключателем. Обеспечьте защиту отопительной установки от случайного включения. **выключения системы управления котла недостаточно!**

зарещено :

- производить какие бы то ни было работы или чистку котла, до того как будет отключено электропитание; дотрагиваться до котла, если вы стоите босиком и некоторые участки вашего тела смочены водой;
- вносить изменения в работу устройств безопасности и контроля, не получив письменного разрешения и рекомендаций от производителя данного устройства;
- тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из котла, даже если отключено электропитание.

важно : Монтаж и переоборудование разрешается выполнять только уполномоченной DanVex специализированной фирме. Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.

зарещено :

- подвергать котел воздействию атмосферных осадков. Он не спроектирован для наружного использования и не имеет автоматических систем против замерзания. Помещение, где установлено оборудование, должно быть защищено от холода;
- отключать котел, если внешняя температура опустилась ниже 0°C (опасность замерзания).

При монтаже и эксплуатации отопительной установки соблюдайте требования техники безопасности, а также технические и общие нормы и правила эксплуатации электрооборудования!

запрещено : закрывать или уменьшать сечение отверстий для приточно-вытяжной вентиляции в дверях, окнах и стенах в помещении, где установлен котел.

внимание : Недостаточный приток свежего воздуха в помещение может привести к опасным отравлениям дымовыми газами и неправильной работе оборудования.

запрещено : допускать повышение влажности в помещении более 80%, загрязнение воздуха в помещении агрессивными веществами (например, галогенуглеводородами, соединениями хлора или фтора) а также пылью, что может вызвать коррозию и замыкание электроконтактов.

зарещено :

- хранить горючие и легковоспламеняющиеся материалы и вещества в помещении, где установлен котел (бумагу, растворители, красители и т.п.);
- разбрасывать или оставлять упаковочный материал (картон, железные скобы, пластиковые мешки и прочее), поскольку он является потенциальным источником опасности.

внимание: Опасность ожога! Необходимо следить за эксплуатацией при температуре теплоносителя более 60°C.

важно: Применяйте только оригинальные запасные части DanVex во избежание некорректной работы оборудования. Рекомендация для потребителя: для получения в полном объеме гарантийной поддержки необходимо заключить договор с авторизованным дилером DanVex в Вашем регионе на обслуживание оборудования.

внимание: При обнаружении неисправности оборудования должно быть выведено из эксплуатации. Обнаруженные неисправности должны быть устранены во избежание повреждения оборудования!

Сведения о котле.

Описание.

Семейство стальных котлов марки DanVex представляет собой водотрубные автоматические герметизированные котлы, присоединяемые к вытяжной трубе, снабженные блочной горелкой, использующей жидкое топливо, имеющие горизонтальную инверсионную камеру сгорания и пучок, концентрически расположенных, дымогарных труб. Котел адаптирован для эксплуатации в российских условиях.

Эти котлы служат для нагрева воды в теплофикационных целях. Они предназначены для обогрева помещений, а также для производства горячей сантехнической воды, для этого котел комплектуют бойлером - аккумулятором (опция). Геометрическая форма топочного пространства котла специально разработана для достижения оптимального соотношения между объемом камеры сгорания и поверхностью теплообмена. Внутри дымогарных труб находятся турбулизаторы (опция), изготовленные из нержавеющей стали, которые позволяют регулировать давление (разрежение) в камере сгорания и температуру дымовых газов. Они равномерно распределяют тепловую нагрузку и увеличивают КПД (не рекомендуется использование при сжигании отработки).

Для удобства и простоты технического обслуживания и операций по очистке внутренних элементов котла, он имеет дверцу на передней панели и крышку на дымосборной камере. Дверцу на передней панели можно открыть как вправо, так и влево, при этом не демонтируя горелку.




рис. 2 требования к установке
в котел горелки DanVex.

Внимание : При использовании горелки DanVex сопло должно выступать за пределы плоскости теплоизоляции передней дверцы котла, на которую устанавливается горелка.

Технические характеристики.

Наименование	Ед. изм.	В-220	В-150	В-100	В-60	В-30
Зажигание						
Топливо/ Теплота сгорания (удельная)						
Тип горелки	Ккал/кг			Отраб. масло, дизельное, печное топливо / 9000-10300		
Полная тепловая мощность при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг	кВт/ч	219,0	147,0	94,0	62,6	35,6
Полезная тепловая мощность при калорийности топлива 11 000 Ккал/кг	кВт/ч	192,7	129,4	82,7	55,0	31,3
Потребляемая эл. мощность, макс.	кВт/ч	1,1			0,7	
Напряжения/частота сети	В/Гц			220/50		
Расход топлива	м³/ч	0,0203	0,0136	0,0087	0,0056	0,0033
Л/ч	20,3	13,6	8,7	5,6	3,3	
Тип форсунки		Delavan 9-28			Delavan 9-5	
Дымоудаление	мМ	300	250	250	200	200
Диаметр дымохода	о				45	
Наклон трубы не более	°			160 - 250		
Температура дымовых газов	°С			от 5 до 30		
Показатель тяги	Па					
КПД, максимальный	%			88		
Объем котла	л	245,0	155,0	120,0	74,0	74,0
Площадь нагрева теплообменника	м²	5,6	3,8	2,9	2,0	2,0
Макс. допустимая температура на выходе из котла	°С			90		
Мин. допустимая температура на входе в котле	°С			60		
Мин. допустимый расход теплоносителя	л/мин	200	140	90	60	60
Макс. допустимое давление теплоносителя	Бар			4,0		
Мин. допустимое давление теплоносителя	Бар			1,0		
Присоединение ОВ	мМ	76	60	60	42	42
Предохранительный клапан ОВ	Бар				2,5	
Размеры - ДхВхШ (без горелки)	мМ	2000×920×880	1690×920×840	1320×920×81	1200×690×610	1200×690×610
Вес котла без теплоносителя	кг	465,0	385,0	293,0	186,0	186,0

Габаритные размеры котлов.




рис. 3 габариты котлов

Модель котла	B-30	B-60	B-100	B-150	B-220
L, мм	1200	1200	1320	1690	2000
H, мм	690	690	920	915	920
W, мм	610	610	810	840	880
D, мм	200	200	250	250	300
d2, мм	42	42	60	60	76
d1, мм	42	42	60	60	76

Установка котла.

Минимальные размеры, указанные на приведенном ниже чертеже, должны соблюдаться для обеспечения достаточного пространства для доступа к котлу.

Внимание: Для того, чтобы избежать проблем, обусловленных слишком низкими температурами воздуха для горения (опасность замерзания воды в трубах и т.п.), воздух для горения необходимо предварительно прогревать. Обращаем Ваше внимание на то, что существует опасность коррозии при установке котлов в помещениях или вблизи помещений, атмосфера которых содержит соединения хлора или фтора. Например: парикмахерские салоны, промышленные помещения (растворители), холодильные установки, окрасочные камеры и т.д.

Важно: Следует обеспечить достаточную вентиляцию для поступления в котельную воздуха, необходимого для горения. Площадь поперечного сечения и планировка системы вентиляции должны соответствовать действующим стандартам.

Минимальные требования к помещению котельной:

- Высота потолков не ниже 2,5 м.
- Площадь не менее 6 м² на один котел.
- Для простоты и удобства обслуживания и эксплуатации котел необходимо установить на бетонное или стальное основание высотой 200-300 мм.
- Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен, покрыт кафельной плиткой либо окрашен.
- Входная дверь шириной не менее 1000 мм.
- Окно естественного освещения (на каждые 10 м³ помещения 0,3 м² площади окна).
- Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8 см² на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 см² на 1 кВт в случае притока воздуха изнутри здания.
- Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.




рис. 4 Минимальные расстояния до стен

Внимание: Если в помещении установлен вытяжной вентилятор, необходимо обеспечить дополнительный приток воздуха, чтобы избежать повреждения горелки в результате обратной тяги.

- Вводы прямого и обратного трубопровода системы отопления.
- Ввод трубопровода холодного водоснабжения.
- Дренажный сток (трубопровод, трап, приемник и т.д.).
- Источник электропитания, размещенный на отдельном АЗС (автомате защиты сети) вводного щитка 220В 10А с заземлением.

ВНИМАНИЕ!

Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен, покрыт кафельной плиткой, либо окрашен.


Гидравлические соединения.

Установка должна осуществляться в соответствии с действующими СНиП.

Важно: Во избежание повреждения, для любой из частей системы отопления с закрытым контуром, необходимо использовать трубы, изготовленные из непроницаемого для кислорода материала. Для решений по бытовому водоснабжению с открытым контуром (например, мойка) с потреблением горячей воды и сбросом сточных вод в канализацию, для нагрева воды необходимо использовать бытовой теплообменник ГВС (дополнительная принадлежность). В случае, если использование закрытого контура невозможно, необходимо использовать атмосферный расширительный бак для теплоносителя.

Внимание : Расширительный бак должен присоединяться к системе непосредственно, без каких бы то ни было задвижки или крана между системой отопления и соединительным элементом бака. Аналогичным образом, группа безопасности должна присоединяться к котлу непосредственно, без каких бы то ни было задвижки или крана между ней и котлом. Система отопления должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы была исключена возможность попадания теплоносителя в систему снабжения горячей водой, установка не должна непосредственно соединяться с системой снабжения горячей водой.

Пример схемы системы отопления.



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 – Котел | 7 – Предохранительный клапан котла |
| 2 – Коллекторы системы | 8 – Вентиль слива воды из котла |
| 3 – Запорные вентили | 9 – Расширительный бак |
| 4 – Циркуляционные насосы системы | 10 – Редукционный клапан |
| 5 – Обратные клапаны | 11 – Вентиль заполнения системы |
| 6 – Автозадувщик | |


рис. 5 Гидравлическая схема принципиальная

Приведенный выше пример установки котла (показано для моделей B100/B150/B220) не охватывает все возможные случаи его эксплуатации. Задача примера состоит в том, чтобы привлечь внимание к основным правилам, которые необходимо соблюдать. Выбор и монтаж частей системы находятся в компетенции монтажника, который должен руководствоваться действующими СНиП.

В системах отопления, в которых залит антифриз, необходимо использовать гидравлические разъединители.


Заполнение теплоносителем должно производиться при небольшом расходе для того, чтобы обеспечить удаление всего воздуха, содержащегося в котле, через верхнюю часть установки.

Внимание: Первый пуск после частичного или полного опорожнения установки: если все воздушные пробки не удаляются естественным путем через воздухоотводящие краны, спускники и автovоздухоотводчики, установка должна быть снабжена ручными вентилями, предназначенными для удаления воздушных пробок из всех верхних полостей установки. Перед запуском горелок проверьте, заполнен ли котел теплоносителем и полностью ли удален воздух из него.




Модель	B-30	B-60	B-100	B-150	B-220
Вход/ Выход	42 мм	42 мм	60 мм	60 мм	76 мм


1. Оберните тело котла утеплителем **1**




2. Соберите обшивку котла: сначала ставьте боковые панели **2** сверху в пазы, затем верхнюю панель **3**



3. Произведите монтаж пульта управления котлом **4**



4. Установите горелку **5**
(подробнее см. «Установка горелки»)




* Вид котла и пульта управления может отличаться от показанных на рисунках, но операции по сборке и их порядок остаются неизменными

Присоединение к вытяжной трубе (дымоходу).

При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения достаточной тяги и отсутствия вероятности возникновения обратной тяги, целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши. При проектировании дымохода придерживайтесь следующих требований:

Дымоход должен быть максимально вертикальным.

В конфигурации дымохода допускаются два отвода под углом 45° на расстоянии не более 3 м. друг от друга.



Модель	D	h
B-30	200	200
B-60	200	
B-100	250	
B-150	250	
B-220	300	

рис. 6. Присоединительные размеры для вытяжной трубы

важно: Следуйте максимально простой комплектации дымохода. Слишком сложная конструкция дымохода снижает тягу и ухудшает работу горелки. Не используйте в конструкции дымохода горизонтальные участки и отводы 90° !!!

Рабочая температура дымохода до 140-250°C. Максимальная температура – 450°C. Толщина стенки – не менее 0,5 мм, но не более 1 мм. Дымоход должен быть выполнен из термостойкой нержавеющей стали. Элементы дымохода, устанавливаемые в перекрытия или выходящие на улицу, должны быть выполнены теплоизолированными с толщиной изоляции не менее 25 мм.

внимание: Однослойные компоненты дымохода могут быть использованы только в тех частях дымохода, которые находятся внутри помещения и вдали от легковозгораемых материалов. В местах установки дымохода через крышу, потолок или стену необходимо устанавливать теплоизолированную часть дымохода. Категорически запрещается установка однослоиного дымохода, проходящего через крышу, перекрытие или стену. Часть дымохода, находящаяся вне помещения (на улице), должна быть двустенной, теплоизолированной,




рис. 7 Пример установки дымохода через крышу (перекрытие)




рис. 8 Пример установки дымохода через стену

внешним слоем из нержавеющей или оцинкованной стали. Не используйте однослойный компонент дымохода при установке внешней части дымохода. Однослойный компонент дымохода, выходящий на улицу, позволяет охлаждаться дымовым газам, что приводит к выпадению конденсата, ухудшению тяги и снижению эффективности работы горелки. Окончание дымохода, выходящего на улицу должно быть исполнено в виде антиветрового дефлектора.

В любом случае верхний срез дымохода должен быть не ниже условной поверхности обратного конуса 1:3.

ВНИМАНИЕ: К каждому котлу необходимо устанавливать свой отдельный дымоход !!!

ВНИМАНИЕ!

Низкочастотная вибрация котла во время его работы говорит о недостаточной тяге в дымоходе.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Распакуйте пульт управления котла DanVex.
Проверьте комплектность, внешний вид.




Рис. 1 Пульт управления котлом.

1. Главный выключатель.
2. Предохранитель.
3. T1 - Термоконтроллер – отвечает за включение и выключение горелки.
4. T2 – регулятор температуры – отвечает за включение и выключение циркуляционного насоса системы отопления.
5. TA – Аварийный термостат – отключает горелку при достижении предельной температуры теплоносителя в котле.
- 6.Лампа индикации включения горелки.

Пульту управления DanVex, которым комплектуются стальные котлы DanVex, изображен на рисунке. Он учитывает как различные потребности отопительной системы в целом, так и отдельных устройств. Управляет работой горелки и циркуляционного насоса системы отопления.



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



Монтаж пульта должен производиться организацией, имеющей разрешение и соответствующую лицензию.



Запрещается использовать пульт управления не по назначению.



Компания DanVex снимает с себя всякую ответственность за нанесенный людям, животным или предметам ущерб, вызванный допущенными при монтаже, настройке и техническом обслуживании ошибками и неправильной эксплуатацией.



Данное руководство является неотъемлемой частью пульта управления. Его необходимо бережно сохранять, даже в случае передачи другому владельцу или пользователю и в случае переноса на другую систему отопления.



В случае повреждения или утери руководства, требуйте в техобслуживающей организации DanVex другой экземпляр.



Важно: непосредственно после распаковки агрегата уточните электрические и механические характеристики, также проверьте агрегат на наличие возможных повреждений при перевозке. В случае обнаружения повреждений предъявите претензию транспортной компании. Перед упаковкой на заводе агрегат прошел испытания, проверку и находился в исправном состоянии. В случае недоставки проверьте, значатся ли в перечне поставляемого оборудования недостающие позиции. В этом случае необходимо предъявить претензию по недостающим позициям.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Напоминаем, что эксплуатация электротехнических изделий, требует соблюдения некоторых основных правил безопасности, а именно:



Запрещено производить какие бы то ни было работы или чистку, до того как будет отключено электропитание. Для этого переведите главный выключатель на пульте управления и на электроощите в положение «выкл.»



Запрещено вносить изменения в работу устройств управления, не получив разрешение и рекомендации от производителя данного устройства.



ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ МОНТАЖЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОРИЗОВАННЫМ ДИЛЕРОМ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ!!!



Запрещено тянуть, рвать, скручивать электропровода, выходящие из пульта управления, даже если отключено электропитание.



Запрещено разбрасывать или оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал (картон, железные скобы, пластиковые мешки и прочее), поскольку он является потенциальным источником опасности.

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления **DanVex** – предназначен для использования с водогрейными котлами, оснащенными одноступенчатыми вентиляторными горелками. Терmostатические и электрические устройства управления и контроля, соответствуют Техническим стандартам и Стандартам безопасности, применяемым для данных приборов. Корпус изготовлен из стали и покрыт порошковой эмалью.

Пульт управления **DanVex** подвергается на заводе ряду технических тестов, во время которых проверяются различные элементы и электрические устройства безопасности.

Пульт управления **DanVex**, которым комплектуются стальные котлы **DanVex**, изображен на рисунке. Он учитывает как различные потребности отопительной системы в целом, так и отдельных устройств. Управляет работой горелки и циркуляционного насоса системы отопления.




Рис. Пульт управления котлом.

1. Главный выключатель.
2. Предохранитель.
3. T1 - Термоконтроллер – отвечает за включение и выключение горелки.
4. T2 – регулятор температуры – отвечает за включение и выключение циркуляционного насоса системы отопления.
5. TA – Аварийный термостат – отключает горелку при достижении предельной температуры теплоносителя в котле.
6. Лампочка индикации включения горелки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Главный выключатель пульта управления при включении подает электропитание на устройства и узлы пульта.

Включается термоконтроллер, производится загрузка и самодиагностика, если установленное значение температуры менее установленного, команды на включение горелки не поступает.

Если установленное значение температуры на термоконтроллере выше действительного значения (температуры теплоносителя котла), то термоконтроллер через последовательно включенный аварийный термостат подает напряжение на контакты подключения горелки, о чем сигнализирует лампочка зеленого цвета на пульте.

Одновременно с включением горелки подается напряжение на контакты циркуляционного насоса системы отопления.

При достижении установленного значения температуры на термоконтроллере горелка отключается. Циркуляционный насос продолжает работу, если температура теплоносителя выше установленной на терmostate управления циркуляционным насосом.

При охлаждении теплоносителя до температуры, на 10° ниже установленной на термоконтроллере, происходит очередное включение горелки. Таким образом поддерживается температура теплоносителя в пределах 10°C (дельта = 10°C) от установленного значения. Дельта температур может быть изменена, но не рекомендуется ее устанавливать менее 5 и более 15°C .

УСТАНОВКА ПУЛЬТА

1. Распакуйте пульт управления котла DanVex. Проверьте комплектность, внешний вид.
2. Отверните крепежные винты крепления крышки пульта (панели управления). От каждого термостата отходит тонкая медная трубка (порядка 1 мм в диаметре), на конце которой находится термобаллон диаметром около 6 мм, длиной около 120 мм. От термоконтроллера отходит экранированный кабель с датчиком PT100 на конце (цилиндр длиной примерно 100 мм. и диаметром 5 мм.
3. Установите корпус пульта на корпусе котла сверху, закрепите саморезами через отверстия на пульте к корпусу котла.
4. Все термобаллоны и датчик PT100 необходимо поместить в глухой стакан на котле непосредственно под пультом управления или в задней части теплообменника котла.
5. Заполните глухой стакан с установленными в нем термобаллонами жидким маслом для лучшего теплообмена.
6. Подключите к клеммнику пульта кабель питания, горелку и (если необходимо запитывать через пульт) циркуляционный насос котла. При необходимости подключать преднагрев топлива на горелке используйте специальный контакт.
7. Установите крышку пульта на посадочное место и закрепите ее саморезами.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА

Экран загрузки и самодиагностики

Включение и самодиагностика

При включении на экране последовательно будет показан процесс самодиагностики.

- | | | |
|----------|----------|---|
| I | P | Верхний экран показывает вход |
| o | C | Нижний экран показывает температурную единицу и тип датчика |
- ↓
- | | | |
|----------|----------|---|
| 4 | 0 | Верхний экран показывает верхний установленный предел температуры |
| 0 | | Нижний экран показывает нижний установленный предел температуры |
- ↓
- | | | |
|----------|----------|--|
| 2 | 5 | Верхний экран показывает текущую температуру |
| 4 | 0 | Нижний экран показывает заданную температуру |

Отображение ошибок

- | | | |
|-------------|-----------|---|
| ииии | 29 | Верхний экран показывает “ ииии ” и мигает, проверьте подключение датчика и код датчика. |
| 0000 | 29 | Верхний экран показывает мигающее значение и значение превысило верхний предел или опустилось ниже нижнего предела. |
| 89 | 29 | Верхний экран показывает значение и значение превысило верхний предел или опустилось ниже нижнего предела. |

Запуск и остановка работы термоконтроллера


- | | | | | |
|-----------|-----------|----------------|---------------|---|
| 25 | 40 | <R/S | 5 Г оР | Нажмите кнопку и удерживайте 3 сек. для остановки / запуска термоконтроллера. |
| | | <R/S | | |

Установка значения температуры (SV) теплоносителя котла.

Установка необходимого значения температуры производится только когда верхний экран термоконтроллера показывает действующую температуру, а нижний - установленную.

- | | | |
|-----------|-----------|---|
| 25 | 40 | Когда на дисплее отображаются температуры PV/SV |
|-----------|-----------|---|
- ↓
- | | | |
|-----------|-----------|---|
| 25 | 40 | <R/S Легкое нажатие не более 1 сек. |
|-----------|-----------|---|
- ↓
- | | | |
|-----------|-----------|--|
| 25 | 40 | Верхний экран показывает текущее значение PV, нижний экран показывает установленное ранее значение, правая цифра мигает. |
|-----------|-----------|--|
- ↓
- | | | |
|-----------|-------------|---|
| 25 | 0080 | <R/S Нажмите для перехода к изменению следующей цифры, нажмите Λ ∨ для изменения значения |
|-----------|-------------|---|
- ↓
- | | | |
|-----------|-----------|---|
| 25 | 80 | Замените значение SV на 80, для примера |
|-----------|-----------|---|
- ↓
- | | | |
|-----------|-----------|--|
| 25 | 80 | SET Легко коснитесь не более 1 сек. для перехода в режим работы |
|-----------|-----------|--|
- ↓
- | | | |
|-----------|-----------|---|
| 25 | 80 | Вы вышли в режим работы и показа значений PV/SV, установка нового значения температуры закончено. |
|-----------|-----------|---|

Панель термоконтроллера




- PV: Текущая температура / параметр
 SV: Установленная температура / значение изменяемого параметра
(SET): Функциональная кнопка (вход в режим программирования/выход из режима программирования и т.д.)
(R/S): Кнопка входа в режим изменения параметров / старт/стоп
(V): Кнопка "меньше"
(^): Кнопка "больше"
 OUT1: Выход 1
 OUT2: Выход 2
 AT: Автонастройка
 ALM1: Авария

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Общие характерные неисправности :

Неисправность	Причина	Действие
горелка не включается, на термоконтроллере отсутствует индикация	не подается питание на пульт или термоконтр. / неисправен термоконтроллер	проверить подачу питания / заменить термоконтроллер
пульт включается, но не включается горелка, на экране термоконтроллера горит "Stop"	остановлена программа нагрева	на термоконтроллере нажать длительно (более 5 сек.) кнопку "R/S" до включения программы нагрева
пульт включен, напряжение присутствует, но на горелку напряжение не поступает.	возможно котел перегрелся и сработал аварийный термостат котла / неисправен аварийный термостат	отверните колпачок аварийного термостата после остывания котла, затем нажмите кнопку термостата
на экране термоконтроллера мигает "0000"	плохой контакт / обрыв кабеля / неисправность термодатчика PT100	проверьте целостность кабеля / наличие контакта / замените термодатчик PT100
не включается циркуляционный насос	не подается питание на насос / неисправен термостат циркуляционного насоса	проверьте целостность кабеля / наличие контакта / замените термостат



10	9	8	—	7	6	5	4	3	2	1	1
PUMP			BURNER			Termostat		POWER			Preheater
НАСОС ОТОПЛЕНИЯ			ГОРЕЛКА			КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ		ПИТАНИЕ			Преднагреватель

Установка горелки.

1. Распакуйте горелку DanVex, извлеките первичный подогреватель топлива, коробку с топливным насосом и топливным фильтром.

Проверьте комплектность:

- горелка в сборе;
- топливный насос, манометр, вакуумметр;
- топливный фильтр;
- топливозаборная арматура, 4 конусные гайки.

2. Смонтируйте горелку на фланец передней дверцы котла, установив между фланцем горелки и фланцем котла прокладку.

3. Равномерно затяните крепежные гайки.

5. Присоедините кабель питания к разъему горелки.

6. Присоедините медную трубку 3/8" к фитингу на преднагревателе и на топливном насосе.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ



Клеммы топливного насоса

внимание: Сязательно используйте автоматический выключатель на 16А и медный провод с сечением провода не менее 2,5 мм².

1. Установите горелку на переднюю дверцу котла.

2. Установите пульт управления на котел. Установите все термобаллоны приборов в глухой стакан на котле.

3. Подведите и подключите вводной питающий кабель (не менее 2,5 мм²) от автоматического выключателя к пульту управления котла на контакты POWER (Внешнее питание).

4. Подведите и подключите питающий кабель (не менее 1,5 мм²) от контактов "BURNER" (Питание горелки) до семиштырькового разъема на горелке.

Убедитесь, что длина питающего кабеля горелки, подготовленного вами, достаточна для подключения от семиштырькового штекера на горелке до пульта управления котла без натяжения!

3. Подведите и подключите питающий кабель от семиштырькового штекера на горелке к топливному насосу горелки.

важно: Провод заземления должен быть присоединен к контакту заземления.

Монтаж топливной линии.

Внимание: Представительство компании DanVex в России рекомендует осуществлять забор топлива из нижней части емкости на высоте 150-200 мм от днища топливной емкости.

Используйте только топливо из бака внутри помещения (расходного). **не подводите топливо из бака, находящегося вне помещения**, особенно из подземного бака напрямую к котлу. При необходимости используйте отдельный топливный насос, подающий топливо из внешнего бака в расходный топливный бак. Температура топлива должна быть не ниже +10°C, в противном случае прокачиваемость фильтра резко снижается!






рис. 10 Топливный фильтр и насос

1. Установите топливный фильтр на топливной емкости, либо в нижней части емкости, предварительно установив шаровый кран 1/2".




Важно : Забор топлива должен осуществляться на расстоянии не менее 150 мм от дна топливного бака, чтобы предотвратить всасывание осадка. Топливная емкость должна быть надежно зафиксирована на бетонном либо металлическом основании, смещения емкости не допустимы. Обслуживание топливной емкости должно проводиться регулярно (слив отстой), чтобы исключить накапливание осадка.

2. Смонтируйте топливный насос таким образом, чтобы он был ниже, на уровне или немногого выше топливного фильтра, располагаясь ГОРИЗОНТАЛЬНО и как можно ближе к топливному фильтру. Топливная линия от фильтра до насоса должна быть **максимально короткой**.


примечание : Медная трубка, как правило, реализуется в бухтах по 15 и 45 метров и уложена витками.

3. Отрежьте необходимое количество (от насоса до фильтра) медной трубы. Наденьте конусные гайки на концы медной трубы и развалицуйте их. Используйте специальный инструмент (вальцеватель) для систем кондиционирования.



внимание: Используйте ТОЛЬКО медную кондиционерную трубу размером 3/8". Не забудьте перед вальцеванием надеть гайку. При присоединении медной трубы к штуцерам необходимо развалицевать концы этой трубы специальным инструментом. Внутренняя поверхность конуса (45°) должна быть ровной, без задиров, чтобы обеспечить герметичность соединения. Не используйте обжимные фитинги. Не используйте лён или тефлоновую ленту (фум) для уплотнения соединений.


4. Придав трубке нужную форму, соедините с ее помощью фильтр и насос. Не допускайте изломов медной трубы, изгибы должны быть плавными и выполняться аккуратно. Для отрезания медной трубы используйте труборез.




примечание: Пункты 3 и 4 не обязательно выполнять в приведенной последовательности. Можно сначала развалицевать и присоединить один конец медной трубы, затем придать трубке нужную форму, а после отрезать ее от бухты. Перед вальцовкой не забывайте надевать конусные гайки!

4.1 Если соединение насос-фильтр должно быть гибким, используйте маслостойкий шланг. Для этого отрежьте куски медной трубы длиной 5-10 см. Надев гайки, развалицуйте концы, нанесите небольшое количество герметика на трубы в тех местах, на которые оденете маслостойкий шланг. Зафиксируйте куски медной трубы на фильтре и насосе при помощи конусных гаек, соедините куски трубы шлангом, зафиксируйте шланг при помощи автомобильных стальных хомутов. Из-за высокого риска неплотности гибких соединений DanVex не рекомендует их использование.


5. Соедините топливный насос с первичным подогревателем масла на горелке.



насос топливный с манометром



Подключение топливного насоса



Эл. схема подключения насоса

В случае неправильного направления вращения эл. двигателя насоса поменяйте способ его подключения в соответствии с предложенной схемой.

1. Соедините топливными трубками (с гайками и развалицованными концами) выход топлива из фильтра с входом топлива в насос, проверьте герметичность (см. стр. 29).

2. Соедините выход топлива из насоса со входом топлива в преднагреватель.

3. Присоедините медную трубку 1/4", идущую в комплекте, с выходом топлива из преднагревателя и подставьте под конец трубы пустую емкость для масла объемом больше 2 л для прокачки топливной линии и слива избытка масла (после прокачки присоедините трубку на место).

4. Удалите заглушки на насосе и установите вакуумметр и манометр так, как показано на рисунке.

5. Для прокачки топливной линии от фильтра до горелки необходимо подать напряжение 220В непосредственно на две клеммы подключения насоса.

6. При подаче напряжения насос зарабатывает, через некоторое время стрелка вакуумметра должна немножко отклониться от положения "0".

7. Закройте кран на входе в фильтр при работающем насосе. Дождитесь, пока на вакуумметре стрелка достигнет значения -20 Psi. Выключите насос. Стрелка не должна отклоняться от данного значения 3 минуты в случае герметичности линии всасывания от фильтра до насоса.

8. Откройте кран перед фильтром, снова включите насос. Дождитесь, пока топливо ровной тонкой струей не потечет из трубы на выходе из преднагревателя. Выключите насос.

9. Подключите насос к горелке.

10. Включите горелку, не убирая емкости от трубы преднагревателя. Термоконтроллер на горелке автоматически начнет нагрев преднагревателя топлива. Топливо начнет тепловое расширение, избыток необходимо сливать в подставленную емкость до прекращения расширения топлива.

11. После прекращения расширения топлива соедините трубку преднагревателя с топливным клапаном на горелке.

Горелка готова к запуску.

Запуск горелки и порядок её работы.



Компрессор



Термоконтроллер

Перед запуском горелки проверьте:

- Соответствие электроподключений указанным в инструкции.

- Наличие теплоносителя и циркуляции его в котле.
- Наличие напряжения (220В) на пульте управления котла.
- Работоспособность компрессора.
- Все трубопроводы топливные и трубку для сжатого воздуха.
- Наличие достаточного количества топлива в топливном баке.

На термоконтроллере предустановлена температура **70°C**.

В том случае, если в топливе содержатся примеси растворителей и может происходить закипание топлива, необходимо уменьшить температуру на термоконтроллере.

Для изменения настройки термоконтроллера:

- Нажмите кнопку , замигают цифры зеленого цвета, экран "SV".
- Для изменения значения нажмите кнопку или .
- Для перехода к изменению следующей цифры нажмите кнопку .
- Для выхода из режима изменения нажмите кнопку , цифры прекратят мигать.

На экране белого цвета "PV" отображается действующее значение температуры в преднагревателе.

Перед запуском горелки установите заслонку подачи вторичного воздуха в закрытое положение "закрыто".

При первом включении горелки необходимо потянуть за ручку регулятора давления вверх, регулятор разблокируется. После открытия клапана подачи сжатого воздуха необходимо установить давление сжатого воздуха на манометре 1.0 атм.(Bar) для горелок до 100 кВт/ч и 1.0 или 1.2 атм. (Bar) для горелок мощностью более 100 кВт./ч. Затем ручку нужно нажать вниз, регулятор заблокируется.

Запустите горелку, сразу при воспламенении топлива отрегулируйте положение воздушной заслонки подачи вторичного воздуха так, чтобы горелка после остановки запускалась устойчиво. (Избыток вторичного воздуха затрудняет воспламенение топлива).



Регулятор давления сжатого воздуха



Контроллер горелки



Термоконтроллер



Контроллер горелки

Порядок запуска горелки

1. Включите тумблер питания на пульте управления котла, при этом должен гореть экран термоконтроллера горелки. Подождите нагрева топлива до установленной температуры (70°C).
2. Установите температуру теплоносителя на термоконтроллере пульта управления котла выше действительной.

3. Нажмите красную кнопку контроллера горелки. Начнется процедура запуска горелки.

Порядок работы горелки

1. Включается вентилятор, трансформатор зажигания и фотодатчик.
2. Через 10 сек. включаются одновременно:
 - топливный насос,
 - топливный клапан,
 - клапан подачи сжатого воздуха.
3. Через **10/30 сек.** выключается трансформатор зажигания.
4. Фотодатчик контролирует наличие пламени **10** сек. для горелок мощностью более 100 кВт/ч и **30** сек для горелок до 100 кВт/ч.,
после чего при наличии пламени горелка продолжает работу, при отсутствии пламени горелка переходит в аварийный режим, повторный запуск только принудительно.

Контроллер осуществляет один пуск подряд и при неудачном запуске переходит в аварийный режим (загорается красный индикатор).

Если горит красная кнопка контроллера горелки - горелка находится в аварийном режиме. Перезапуск осуществляется однократным нажатием на красную кнопку контроллера.

Запуск котла в эксплуатацию.

1. Первый запуск котла.

Первый запуск котла DanVex должен производиться сервисной службой дилера DanVex в Вашем регионе, после чего котел может работать в автоматическом режиме.

Перед лицом, отвечающим за работу котла, может встать задача самому запустить котел, не прибегая к помощи сервисной службы, например, после длительного периода простоя. В этом случае, лицо, отвечающее за оборудование, должно выполнить следующую последовательность действий:

- убедитесь, что запорные вентили на топливной магистрали и трубопроводах системы отопления открыты;
- убедитесь, что давление в трубопроводах **не ниже значения 1 бар** и не выше максимального допустимого предела для данного котла и имеется циркуляция теплоносителя;
- убедитесь, что в линии подачи воздуха присутствует необходимое давление и компрессор исправен;
- включите главный выключатель автомата защиты в электрическом щите;
- включите пульт управления котлом при помощи главного выключателя **1** (см. рис. 1);
- настройте необходимое значение температуры на термоконтроллере пульта (см. рис. 1).

После вышеуказанных действий горелка DanVex войдет в режим запуска. Агрегат будет работать до тех пор, пока температура котловой воды не достигнет значения, установленного на термоконтроллере пульта.

Если горелка не включается или работает неправильно, будет произведена «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА», об этом просигнализирует световой индикатор красного цвета, расположенный на контроллере горелки.

Важно: После «АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ» подождите приблизительно 30 секунд. Снова запустите котел, нажав «кнопку» на контроллере горелки, подождите, пока не произойдет розжиг горелки.

Внимание : Если котел не включился, эту процедуру можно повторить максимум 2–3 раза, после чего необходимо связаться с сервисной службой дилера DanVex в Вашем регионе.

2. Отключение котла на короткий период.

Если оборудование необходимо отключить на короткий период, например, на выходные, на время короткого отъезда и прочее, при условии, что внешняя температура не опустится ниже 0°C, действуйте следующим образом:

- переведите главный выключатель на пульте управления котлом в положение 0 «выключено» и убедитесь, что погасла зеленая сигнальная лампочка;
- переведите главный выключатель автомата подачи питания на котел в положение «выключено».

Внимание : Если наружная температура опустится ниже 0°C (возникает опасность замерзания воды), **нельзя** выполнять вышеописанную процедуру отключения.

Важно : Чтобы предотвратить замерзание системы отопления, необходимо установить регулировочный терmostат пульта управления котлом на минимальное значение (60°C).

3. Отключение котла на длительное время.

Если котел необходимо отключить на длительный период времени, действуйте следующим образом:

- переведите главный выключатель на пульте управления котлом в положение 0 «выключено» и убедитесь, что погасла зеленая сигнальная лампочка;
- переведите главный выключатель автомата защиты в положение «выключено»;
- закройте вентили на топливной магистрали.

Если есть вероятность того, что наружная температура опустится ниже 0°C, то вода в системе отопления может замерзнуть, и поэтому необходимо слить воду из системы отопления, или же добавить жидкий антифриз (например, этиленгликоль). Дозировку определите, основываясь на данных производителя антифриза.

Рекомендуем, обратиться к сервисной службе дилера DanVex в Вашем регионе.

Техническое обслуживание.

Не рекомендуется полностью сливать воду из котла, кроме случаев крайней необходимости. Необходимо регулярно проверять наличие воды в установке и, если нужно, добавлять воду, избегая внезапной подачи холодной воды в горячий котел. Эта операция должна производиться не чаще нескольких раз в сезон, в противном случае требуется найти утечку и немедленно ее устранить.

важно : Высокая производительность котла зависит от содержания его в чистоте.

внимание : Чистка котла должна осуществляться по мере необходимости, но НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН, то же относится и к вытяжной трубе (дымоходу)!




рис. 9 вид спереди с открытой передней дверцей

важно : Напоминаем Вам, что обслуживание может проводить только сервисная служба дилера DanVex в Вашем регионе.

1. Отключите автомат защиты (16A) в электроцентре питающей линии.
2. Отсоедините топливную линию от преднагревателя (медная трубка 3/8").
3. Открутите 2 гайки, фиксирующие переднюю дверцу котла, откройте дверцу.
4. Произведите очистку топочного пространства 2 и дымогарных труб 1.



рис. 10 Вид сзади - дымосборная камера и дверь задняя

Следует обратить внимание, что во время работы горелки DanVex в процессе сжигания отработанного масла остается сухой нестораемый остаток, похожий на пепел, остающийся после сжигания древесины, угля и др.

При обслуживании котла DanVex целесообразно использовать шомпол или ёршик нужного диаметра для прочистки дымогарных труб 1 (см. рис. 9) и промышленный пылесос для сбора пепла с поверхности топки 2 и внутри задней дымосборной камеры 3 (см. рис. 9). Использование пылесоса позволит сделать обслуживание котла несложной процедурой.

внимание: Не пытайтесь использовать бытовой пылесос для сбора пепла с теплообменных поверхностей и дымогарных труб, он быстро выйдет из строя!

осторожно: При использовании ёршика или шомполя возможен риск повреждения огнеупорного материала передней крышки котла. Используйте мягкую кисть или воспользуйтесь специальной насадкой, идущей в комплекте к промышленному пылесосу.

5. Обструктите вертикальную часть дымохода. Если предусмотрена ревизия в тройнике или отводе воспользуйтесь ею, чтобы собрать пепел на горизонтальных участках дымохода.


6. Демонтируйте лючок 4 дымосборной камеры 5, открутив 2 гайки. Произведите очистку дымосборной камеры от золы промышленным пылесосом.

7. Установите лючок 4 дымосборной камеры на место, закрутив 2 гайки. Закройте переднюю дверцу, равномерно затянув все четыре гайки передней дверцы.


8. Присоедините медную трубку к преднагревателю топлива на горелке, откройте кран.

9. Выполните стандартную процедуру запуска котла в эксплуатацию.

Техническое обслуживание горелки.



форсуночный блок



форсуночный блок

**Для начала процедуры
обслуживания горелки необходимо:**

1. Отсоединить разъем питания горелки, отсоединить разъемы преднагревателя.

2. Отсоединить трубку подачи сжатого воздуха, нажав на кольцо фитинга, предварительно закрыв кран на компрессоре и сняв давление через сливной клапан на влагоотделителе регулятора давления сжатого воздуха.

3. Отсоединить топливную трубку от преднагревателя и топливного клапана горелки.

4. Отвернуть гайку крепления горелки к фланцу горелки сверху, отвернуть гайку крепления горелки к фланцу горелки снизу и осторожно вынуть горелку из котла.

Очистка и регулировка форсуночного блока горелки:

Ежемесячно (при нормальной зольности топлива) производите очистку завихрителя воздуха. Очистку необходимо производить жесткой малярной кистью.

Внимание: не используйте металлических щёток для очистки завихрителя во избежание его повреждения.

После снятия завихритель устанавливается на форсуночный блок до упора.

После очистки завихрителя необходимо отрегулировать положение электродов зажигания так, как показано на рисунках.


**периодичность замены электродов
зажигания** - по необходимости.

По необходимости, но не реже одного раза в год необходимо разбирать форсунку и производить ее очистку.

При разборке форсунки ее необходимо держать вертикально, хвостовиком вниз. Сборка производится в обратном порядке, держа форсунку вертикально, хвостовиком вниз.

периодичность замены форсунки - раз в два года, но при высокой рабочей нагрузке (более 10 часов в сутки ежедневно) форсунку необходимо заменять ежегодно.



**проверка фотодатчика:**

1. Выньте фотодатчик из разъема. Очистите гла-зок чувствительного элемента до полной прозрачно-сти в случае его загрязнения.

2. Мультиметром замерьте сопротивление фото-датчика на свету (сопротивление фотодатчика долж-но быть в этом случае порядка 1500 Ом) и с закры-тым чувствительным элементом (сопротивление в темноте должно быть порядка бесконечности).

3. Установите фотодатчик в гнездо разъема.

Горелка без верхней крышки**очистка вентилятора вторичного воздуха горелки:**

При необходимости произведите очистку венти-лятора горелки жесткой малярной кистью.

очистка топливного клапана:


1. Снимите стопорное кольцо, крепящее катушку топливного клапана.

2. Снимите катушку со штока клапана.

3. Произведите разборку клапана и промойте все его детали растворителем для очистки автомобиль-ных карбюраторов.

4. Соберите клапан в обратном порядке.

внимание: сердечник клапана при сборке дол-жен прилегать уплотнителем к отверстию в корпусе.

**очистка преднагревателя топлива:**

1. Отсоедините все разъемы и топливную трубку от преднагревателя.

2. Отверните винты крепления и снимите преднагреватель.

3. Отверните крышки преднагревателя.

4. Очистите внутреннюю поверхность предна-гревателя от отложений.

5. Соберите преднагреватель в обратном по-рядке.

внимание: при сборке преднагревателя необходимо использовать резьбовой герметик Loctite 272 или 577.

Поиск и устранение неисправностей

Все неисправности горелки делятся на три основных вида:

- 1. неисправности электрического характера**, в том числе несоответствие напряжения требованиям (**220в, 50гц**), выход из строя одного или нескольких узлов, нарушение контакта и т.д.
- 2. отсутствие давления сжатого воздуха (вторичного воздуха) / недостаточная подача.**
- 3. отсутствие подачи топлива / недостаточная подача.**

Внимание: несоответствие подачи вторичного воздуха и топлива (соотношение топливо / воздух должно быть равно **1/10** по массе, температура выше **+10°C**) не является неисправностью, т.к. устраняется регулировкой, но также приводит к неправильной работе горелки, а также к неудачному запуску.

При наличии искры зажигания при процедуре розжига, подаче топлива в соответствии с мощностью горелки, подаче сжатого воздуха при давлении **1.0-1.2 Атм.** и подаче минимума вторичного воздуха горелка не производит розжиг только в трех случаях:

1. Топливо имеет температуру вспышки выше **200°C**.
2. В топливо попала вода или другая негорючая жидкость или подача недостаточна.
3. Забит отложениями котел / дымоход.

общие характерные неисправности :

Неисправность	Причина	Действие
горелка не включается, на термоконтролере отсутствует индикация	не подается питание на горелку / неисправен термоконтролер	проверить подачу питания / заменить термоконтролер
горелка включается, но не начинается процедура розжига, на экране термоконтролера горит "Stop"	остановлена программа нагрева	на термоконтролере нажать длительно (более 5 сек.) кнопку "r/S" до включения программы нагрева
горелка начинает процедуру запуска, не происходит воспламенения из-за отсутствия искры зажигания	отсутствует контакт в разъеме трансформатора зажигания, неправильная регулировка электродов зажигания, неисправность трансформатора зажигания, неисправность электродов	проверить наличие контакта в разъеме подключения трансформатора зажигания, отрегулировать положение электродов, заменить трансформатор, заменить электроды
горелка начинает процедуру запуска, происходит воспламенение, но горелка выключается через 5 сек.	неисправен / загрязнен фотодатчик	заменить / протереть фотодатчик
горелка начинает процедуру запуска, не происходит воспламенения из-за отсутствия подачи топлива	неисправен электромагнитный клапан / топливный насос, засорение электромагнитного клапана / форсунки / насоса / фильтра	заменить / очистить электромагнитный клапан / топливный насос / форсунку / фильтр

Неисправность	Причина	Действие
горелка начинает процедуру запуска, не происходит воспламенения из-за отсутствия подачи сжатого воздуха	неисправен / засорен электромагнитный клапан подачи сжатого воздуха, неисправен компрессор	замените / очистите электромагнитный клапан подачи сжатого воздуха, отремонтируйте / замените компрессор
горелка начинает процедуру запуска, не происходит воспламенения из-за отсутствия подачи вторичного воздуха	неисправен конденсатор / электродвигатель вентилятора	замените конденсатор / электродвигатель вентилятора
не происходит нагрев преднагревателя	плохой контакт / обрыв кабеля / неисправность нагревательного элемента преднагревателя	проверьте целостность кабеля / наличие контакта / замените нагревательный элемент преднагревателя
на экране термоконтролера мигает "0000"	плохой контакт / обрыв кабеля / неисправность термодатчика преднагревателя	проверьте целостность кабеля / наличие контакта / замените термодатчик преднагревателя

общие рекомендации:

Топливный насос имеет очень низкую производительность, поэтому диагностика и проверка работоспособности требует некоторого времени.

При завоздушивании насоса его диагностика затруднена - насос не качает, стрелки приборов стоят в положении "**0**". Для начала, необходимо проверить проходимость фильтра и топливной линии до насоса, затем необходимо прокачать насос, отвинтив топливную линию на выходе из насоса и включив насос. Насос считается прокаченным, когда топливо из него идет ровной струйкой без пузырьков воздуха.

Для проверки производительности насоса необходимо подставить под трубку, выходящую из насоса, мерную емкость и запустить насос на расчетное время.

В том случае, если насос не производит поставку топлива в нужном объеме, необходимо проверить его износ и герметичность топливной линии от крана на баке до насоса. Для этого необходимо закрыть кран на баке, запустить насос. Если показания разряжения в насосе не превышают **10 Psi** и топливо идет без пузырьков воздуха, необходимо разобрать насос и проверить его износ визуально (при величине износа более **0.1** мм насос необходимо заменить). Если показания разряжения в насосе не превышают **10 Psi** и топливо идет с пузырьками воздуха, необходимо устранить неплотности топливной линии до насоса. Внимание: лучший вариант отбора топлива из топливного бака, когда топливо берется из нижней части бака (на высоте **150-200 мм** от днища) и поступает в насос под небольшим напором, зависящим от высоты столба топлива в баке.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГОРЕЛКИ






Схема контроллера



Порядок работы



Гарантийный талон.

ТИП ИЗДЕЛИЯ, МОДЕЛЬ: Котел водогрейный модели_____

ДАТА ПОКУПКИ: _____ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

Объем гарантии и оборудование, на которое она распространяется:

Ниже перечислено оборудование, на которое распространяется данная ограниченная гарантия. Поставщик предоставит сменную деталь, если она выходит из строя при нормальной эксплуатации и обслуживании в течение гарантийного срока, оговоренного ниже в соответствии с условиями данной ограниченной гарантии.

Срок поставки гарантийной сменной детали составляет 30 дней (исключая теплообменник, срок поставки которого составляет 45 дней).

Гарантия на замененную деталь будет предоставлена только на оставшийся период изначально-го гарантийного срока.

Оборудование, подлежащее ограниченной гарантии:

Гарантия на 24 месяца распространяется на котлы и их детали, включая горелку.

Дата вступления в силу и сроки гарантии:

Датой начала исчисления гарантийного срока является дата продажи, при условии, что постановка на гарантию осуществлена в течение 10 (десяти) дней с момента проведения монтажа авторизованным дилером, но не более 30 дней с момента продажи; в иных случаях – дата изготовления.

Исключения -

данная ограниченная гарантия не распространяется на компрессор (подарок), а так же на:

1. Оборудование, установленное не авторизованным дистрибутором персоналом.
2. Установленные агрегаты без постановки на гарантию.
3. Детали, возвращенные не через дистрибутора Производителя.
4. Детали, возвращенные позднее, чем 30 дней после выхода из строя.
5. Детали, возвращенные после даты окончания гарантийного срока, включая вышедшие из строя во время гарантийного срока, но возвращенные после его окончания.
6. Системы, в которых использовалось топливо, имеющее в составе хлор- или фторсодержащие вещества, консистентные смазки, тормозную жидкость, либо легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензол, метилэтил, кетоны, ксиол или бензин, растворители и другие, скигаемые или добавленные в топливо.
7. Повреждения, неисправности или выход из строя, имевшие место в ходе или в результате транспортировки или перемещения, неправильной эксплуатации, аварийных происшествий, нестабильного напряжения сети, пожаров, наводнений и прочих аналогичных ситуаций.
8. Повреждения, неисправности или выход из строя, имевшие место в результате установки, эксплуатации или обслуживания агрегата, произведенных не в соответствии с инструкциями производителя, изложенными в руководстве по монтажу, с принятой производственной практикой, а также со всеми применимыми местными, государственными и национальными нормами.
9. Повреждения, неисправности или выход из строя, имевшие место в результате использования добавочных приспособлений, принадлежностей или деталей, не получивших одобрение и авторизацию Поставщика.
10. Детали, использованные в связи с проведением процедур планового обслуживания, таких как очистка или замена воздушных и топливных фильтров, уплотнений, форсунок, изоляции теплообменной камеры, настройка либо мелкий ремонт, вызванный естественным износом.

11. Повреждения, вызванные дефектами или течью переливного клапана либо других деталей, которые могли бы вызвать, либо вызвали добавление теплоносителя, тем самым, становясь причиной кислородной коррозии или карбонатных отложений.

соответствие заявленным характеристикам:

Поставщик гарантирует соответствие максимальных технических характеристик оборудования, заявленным в инструкции по эксплуатации, при чистом состоянии теплообменной камеры и использовании в качестве топлива отработанных масел с температурой вспышки не выше 204°C.

затраты на транспортировку:

Поставщик не берет на себя расходы на транспортировку запасных частей.

затраты на проведение работ:

Поставщик не берет на себя оплату работ по демонтажу и замене оборудования.

стоимость экспертизы:

Если установлено, что возвращенные детали не являются дефектными и функционируют в пределах расчетных нормативов, Поставщик сохраняет за собой право на получение платы за экспертизу в дополнение к стоимости транспортировки.

НАСТОЯЩАЯ ДОГОВОРНАЯ ГАРАНТИЯ ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЛИБО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ЯВНО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ЛЮБЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ДАННЫМИ, ЛИБО ЛИЦАМИ. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА ПО ДАННОМУ ЭКСКЛЮЗИВНОМУ СРЕДСТВУ ЗАЩИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, И ПОСТАВЩИК СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ ВОЗМЕЩАТЬ СТОИМОСТЬ КУПЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВМЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ. ПОСТАВЩИК НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СВЯЗАННЫЙ С ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НАРУШЕНИЕМ ГАРАНТИИ, ЛИБО ПРОХОДЯЩИЙ ПО ИНЫМ ПРАВОВЫМ ТЕОРИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, ВРЕМЕНИ, ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА, ТОПЛИВНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ, ЛИБО ИНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И УЩЕРБ, ПОНЕСЕННЫЕ ЛИЦАМИ, КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛИБО ИХ СОБСТВЕННОСТЬЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИИ, ХАЛАТНОСТИ И ИНЫХ УСЛОВИЙ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ОПРЕДЕЛЕНА И ОГРАНИЧЕНА ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫМИ КОНКРЕТНЫМИ УСЛОВИЯМИ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СООТВЕТСТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРАВА.

Сведения о продавце :

Наименование организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Место печати
торгующей
организации**Сведения о покупателе :**

Ф.И.О. (Организация): _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Печать
(для юридического
лица)**Сервисный центр DanVex :**

Телефон тех. поддержки: (495) 646-17-05.

Производитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого оборудования с оборудованием покупателя. Продавец гарантирует работоспособность каждого из комплектующих в отдельности, но не несет ответственности за качество их совместного функционирования, кроме тех случаев, когда приобретено в сборе и установлено согласно рекомендациям дистрибутора. В соответствии с Законом о защите прав потребителя в позднейшей редакции и постановлением Правительства Российской Федерации №55 от 19 января 1998 г. «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями на 20 октября 1998 года) ПРОДАВЕЦ НЕ ОБЯЗАН ПРИНИМАТЬ ОБРАТНО ИСПРАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЕСЛИ ОНО ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ НЕ ПОДОШЛО ПОКУПАТЕЛЮ.

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только целиком заполненный, при наличии печати сервисного центра или продавца, подписи потребителя, а также при наличии акта монтажа или освидетельствования, выданного дилером или сервисным центром DanVex.



Opus Business Park Htsaajankatu 24
FI-00811 Helsinki, Finland

www.danvex.fi

